



CÔNG TY CỔ PHẦN CẤP NƯỚC PHÚ THỌ
PHÒNG QUẢN LÝ CHẤT LƯỢNG NƯỚC
Địa chỉ: Số 8 – đường Trần Phú – Tân Dân – Việt Trì – Phú Thọ
Tel: 02103846531 - 02103848064



Số: 235 /QLCL

PHIẾU KẾT QUẢ THỬ NGHIỆM
TEST REPORT

Tên khách hàng/ *Customer name*: Công ty cổ phần cấp nước Phú Thọ.
Địa chỉ/ *Address*: Tân Dân, Việt Trì, Phú Thọ.
Tên mẫu/ *Sample name*: Nước máy qua xử lý xí nghiệp nước sạch Việt Trì
Tình trạng mẫu/ *Obvervation of sample*: Đựng trong chai nhựa, bảo quản nhiệt độ thường
Số lượng mẫu/ *Quantity of sample*: 01 Mã số mẫu/ *Code of sample*: 02/15/02/22
Ngày gửi mẫu/ *Send date of sample*: 15/02/2022 Ngày kiểm nghiệm/ *Check date*: 15-21/02/2022
Lưu mẫu/ *Save of sample*: Theo QĐ-01.

TT	Chỉ tiêu phân tích	Đơn vị	Phương pháp thử	Giới hạn theo QCVN 01-1:2018/BYT	Kết quả
1	Độ đục(*)	NTU	TCVN 6184: 2008	2	0,21
2	pH(*)	-	TCVN 6492: 2011	6,0- 8,5	7,50
3	Clo dư(*)	mg/l	Hach 8021	0,2- 1,0	0,54
4	Màu sắc(*)	TCU	TCVN 6185: 2015	15	3,50
5	Mùi- vị(*)	-	HDTN 04- 2019	Không có mùi vị lạ	Không có mùi vị lạ
6	Sắt(**)	mg/l	TCVN 6177:1996	0,3	0,04
7	Amoni(**)	mg/l	TQVYHLĐ&VSMT	0,3	0,07
8	Nitrat(**)	mg/l	TCVN 6180:1996	2	0,24
9	Nitrit(**)	mg/l	TCVN 6178:1996	0,05	0,02
10	Mangan(**)	mg/l	TCVN 6002:1995	0,1	0,01
11	Chì	mg/l	Nội bộ	0,01	0,00
12	Đồng	mg/l	Hach 8506	1	0,00
13	Kẽm	mg/l	Hach 8009	2	0,00
14	Nhôm	mg/l	Hach 8012	0,2	KPH
15	Xyanua	mg/l	Nội bộ	0,05	0,00
16	Asen(**)	mg/l	SMEWW 3113B	0,01	<0,001
17	Độ cứng(**)	mg/l	TCVN 6224:1996	300	51,00
18	Clorua (**)	mg/l	TCVN 6194:1996	250	9,56
19	Chỉ số pemanganat(**)	mg/l	TCVN 6186:1996	2	0,55
20	Sunfat(**)	mg/l	TCVN 6200:1996	250	13,50



TT	Chỉ tiêu phân tích	Đơn vị	Phương pháp thử	Giới hạn theo QCVN 01-1:2018/BYT	Kết quả
21	Sunfua	mg/l	Nội bộ	0,05	0,00
22	Cloforms(**)	CFU/100ml	TCVN 6187-1:2009	<3	KPH (<1CFU/100ml)
23	E.coli(**)	CFU/100ml	TCVN 6187-1:2009	<1	KPH (<1CFU/100ml)

Ghi chú:

- Giới hạn theo QCVN: 01-1:2018/BYT
- Kết quả này chỉ có giá trị trên mẫu thử
- KPH: Không phát hiện (Nghĩa là dưới ngưỡng phát hiện của phương pháp)
- Không được trích sao một phần kết quả này nếu không được sự đồng ý của Công ty cổ phần cấp nước Phú Thọ
- Tên mẫu, tên khách hàng ghi theo yêu cầu của khách hàng
- Không nhận khiếu nại trong trường hợp không có mẫu lưu hoặc hết thời hạn lưu mẫu theo quy định
- Chỉ tiêu đánh dấu (*) là chỉ tiêu đã được công nhận phù hợp với ISO/IEC: 17025:2017
- Chỉ tiêu đánh dấu (**) là chỉ tiêu gửi nhà thầu phụ.

Việt Trì, ngày 21 tháng 02 năm 2022

**ĐẠI DIỆN
THỬ NGHIỆM VIÊN**

Đoàn Thủy Linh

**PHÓ PHÒNG
QUẢN LÝ CHẤT LƯỢNG NƯỚC**

Nguyễn Thị Tuyên



PHÓ TỔNG GIÁM ĐỐC
Nguyễn Nam Hải



CÔNG TY CỔ PHẦN CẤP NƯỚC PHÚ THỌ
PHÒNG QUẢN LÝ CHẤT LƯỢNG NƯỚC
Địa chỉ: Số 8 – đường Trần Phú – Tân Dân – Việt Trì – Phú Thọ
Tel: 02103846531 - 02103848064



Số: 232/QLCL

PHIẾU KẾT QUẢ THỬ NGHIỆM
TEST REPORT

Tên khách hàng/ *Customer name*: Công ty cổ phần cấp nước Phú Thọ.
Địa chỉ/ *Address*: Tân Dân, Việt Trì, Phú Thọ.
Tên mẫu/ *Sample name*: Nước máy qua xử lý xí nghiệp cấp nước Trung Nghĩa
Tình trạng mẫu/ *Observation of sample*: Đựng trong chai nhựa, bảo quản nhiệt độ thường
Số lượng mẫu/ *Quantity of sample*: 01 Mã số mẫu/ *Code of sample*: 04/14/02/22
Ngày gửi mẫu/ *Send date of sample*: 14/02/2022 Ngày kiểm nghiệm/ *Check date*: 14- 19/02/2022
Lưu mẫu/ *Save of sample*: Theo QĐ-01.

TT	Chỉ tiêu phân tích	Đơn vị	Phương pháp thử	Kết quả	QCVN: 01-1:2018/BYT
1	Độ đục(*)	NTU	TCVN 6184: 2008	0,24	2
2	pH(*)	-	TCVN 6492: 2011	7,45	Trong khoảng 6,0- 8,5
3	Clo dư(*)	mg/l	Hach 8021	0,50	Trong khoảng 0,2- 1,0
4	Độ màu(*)	mg/l	TCVN 6185: 2015	4,05	15
5	Mùi- vị(*)	-	HDTN 04- 2019	Không có mùi, vị lạ	Không có mùi, vị lạ
6	Sắt	mg/l	Hach 8112	0,02	0,3
7	Amoni	mg/l	Hach 8155	0	0,3
8	Nitrat	mg/l	Hach 8039	0,80	2
9	Nitrit	mg/l	TCVN 6178:1996	0	0,05
10	Mangan	mg/l	Hach 8034	0,002	0,1
11	Chi	mg/l	Nội bộ	0	0,01
12	Đồng	mg/l	Hach 8506	KPH	1
13	Kẽm	mg/l	Hach 8009	0	2
14	Nhôm	mg/l	Hach 8012	KPH	0,2
15	Xyanua	mg/l	Nội bộ	0	0,05
16	Asen	mg/l	Nội bộ	0	0,01
17	Độ cứng	mg/l	TCVN 6224:1996	80	300
18	Clorua (Cl ⁻)	mg/l	TCVN 6194:1996	15,0	250 (hoặc 300)
19	Chỉ số pemanganat	mg/l	TCVN 6186:1996	0,20	2
20	Sunfat	mg/l	Hach 8051	5,0	250
21	Sunfua	mg/l	Nội bộ	0	0,05



Ghi chú:

- Giới hạn theo QCVN: 01-1:2018/BYT
- Kết quả này chỉ có giá trị trên mẫu thử
- KPH: Không phát hiện (Nghĩa là dưới ngưỡng phát hiện của phương pháp)
- Không được trích sao một phần kết quả này nếu không được sự đồng ý của Công ty cổ phần cấp nước Phú Thọ
- Tên mẫu, tên khách hàng ghi theo yêu cầu của khách hàng
- Không nhận khiếu nại trong trường hợp không có mẫu lưu hoặc hết thời hạn lưu mẫu theo quy định
- Chỉ tiêu đánh dấu * là chỉ tiêu đã được công nhận phù hợp với ISO/IEC: 17025:2017

Việt Trì, ngày 19 tháng 02 năm 2022

**ĐẠI DIỆN
THỬ NGHIỆM VIÊN**

Đoàn Thuỳ Linh

**PHÓ PHÒNG
QUẢN LÝ CHẤT LƯỢNG NƯỚC**

Nguyễn Thị Tuyền

LÃNH ĐẠO DUYỆT



PHÓ TỔNG GIÁM ĐỐC
Nguyễn Nam Hải



CÔNG TY CỔ PHẦN CẤP NƯỚC PHÚ THỌ
PHÒNG QUẢN LÝ CHẤT LƯỢNG NƯỚC
Địa chỉ: Số 8 – đường Trần Phú – Tân Dân – Việt Trì – Phú Thọ
Tel: 02103846531 - 02103848064



Số: 231 /QLCL

PHIẾU KẾT QUẢ THỬ NGHIỆM
TEST REPORT

Tên khách hàng/ *Customer name*: Công ty cổ phần cấp nước Phú Thọ.
Địa chỉ/ *Address*: Tân Dân, Việt Trì, Phú Thọ.
Tên mẫu/ *Sample name*: Nước máy qua xử lý xí nghiệp cấp nước Tân Sơn
Tình trạng mẫu/ *Observation of sample*: Đựng trong chai nhựa, bảo quản nhiệt độ thường
Số lượng mẫu/ *Quantity of sample*: 01 Mã số mẫu/ *Code of sample*: 03/14/02/22
Ngày gửi mẫu/ *Send date of sample*: 14/02/2022 Ngày kiểm nghiệm/ *Check date*: 14- 19/02/2022
Lưu mẫu/ *Save of sample*: Theo QĐ-01.

TT	Chỉ tiêu phân tích	Đơn vị	Phương pháp thử	Kết quả	QCVN: 01-1:2018/BYT
1	Độ đục(*)	NTU	TCVN 6184: 2008	0,25	2
2	pH(*)	-	TCVN 6492: 2011	7,40	Trong khoảng 6,0- 8,5
3	Clo dư(*)	mg/l	Hach 8021	0,52	Trong khoảng 0,2- 1,0
4	Độ màu(*)	mg/l	TCVN 6185: 2015	4,00	15
5	Mùi- vị(*)	-	HDTN 04- 2019	Không có mùi, vị lạ	Không có mùi, vị lạ
6	Sắt	mg/l	Hach 8112	0,02	0,3
7	Amoni	mg/l	Hach 8155	0	0,3
8	Nitrat	mg/l	Hach 8039	0,90	2
9	Nitrit	mg/l	TCVN 6178:1996	0	0,05
10	Mangan	mg/l	Hach 8034	0,002	0,1
11	Chì	mg/l	Nội bộ	0	0,01
12	Đồng	mg/l	Hach 8506	KPH	1
13	Kẽm	mg/l	Hach 8009	0	2
14	Nhôm	mg/l	Hach 8012	KPH	0,2
15	Xyanua	mg/l	Nội bộ	0	0,05
16	Asen	mg/l	Nội bộ	0	0,01
17	Độ cứng	mg/l	TCVN 6224:1996	70	300
18	Clorua (Cl ⁻)	mg/l	TCVN 6194:1996	14,2	250 (hoặc 300)
19	Chỉ số pemanganat	mg/l	TCVN 6186:1996	0,20	2
20	Sunfat	mg/l	Hach 8051	4,0	250
21	Sunfua	mg/l	Nội bộ	0	0,05



ARM-06H

Ghi chú:

- Giới hạn theo QCVN: 01-1:2018/BYT
- Kết quả này chỉ có giá trị trên mẫu thử
- KPH: Không phát hiện (Nghĩa là dưới ngưỡng phát hiện của phương pháp)
- Không được trích sao một phần kết quả này nếu không được sự đồng ý của Công ty cổ phần cấp nước Phú Thọ
- Tên mẫu, tên khách hàng ghi theo yêu cầu của khách hàng
- Không nhận khiếu nại trong trường hợp không có mẫu lưu hoặc hết thời hạn lưu mẫu theo quy định
- Chỉ tiêu đánh dấu * là chỉ tiêu đã được công nhận phù hợp với ISO/IEC: 17025:2017

Việt Trì, ngày 19 tháng 02 năm 2022

**ĐẠI DIỆN
THỬ NGHIỆM VIÊN**

Đoàn Thủy Linh

**PHÓ PHÒNG
QUẢN LÝ CHẤT LƯỢNG NƯỚC**

Nguyễn Thị Tuyền



PHÓ TỔNG GIÁM ĐỐC

Nguyễn Nam Hải



CÔNG TY CỔ PHẦN CẤP NƯỚC PHÚ THỌ
PHÒNG QUẢN LÝ CHẤT LƯỢNG NƯỚC
Địa chỉ: Số 8 – đường Trần Phú – Tân Dân – Việt Trì – Phú Thọ
Tel: 02103846531 - 02103848064



Số: 230 /QLCL

PHIẾU KẾT QUẢ THỬ NGHIỆM
TEST REPORT

Tên khách hàng/ *Customer name*: Công ty cổ phần cấp nước Phú Thọ.
Địa chỉ/ *Address*: Tân Dân, Việt Trì, Phú Thọ.
Tên mẫu/ *Sample name*: Nước máy qua xử lý xí nghiệp cấp nước Thanh Ba
Tình trạng mẫu/ *Obvervation of sample*: Đựng trong chai nhựa, bảo quản nhiệt độ thường
Số lượng mẫu/ *Quantity of sample*: 01 Mã số mẫu/ *Code of sample*: 02/14/02/22
Ngày gửi mẫu/ *Send date of sample*: 14/02/2022 Ngày kiểm nghiệm/ *Check date*: 14- 19/02/2022
Lưu mẫu/ *Save of sample*: Theo QĐ-01.

TT	Chỉ tiêu phân tích	Đơn vị	Phương pháp thử	Kết quả	QCVN: 01-1:2018/BYT
1	Độ đục(*)	NTU	TCVN 6184: 2008	0,22	2
2	pH(*)	-	TCVN 6492: 2011	7,45	Trong khoảng 6,0- 8,5
3	Clo dư(*)	mg/l	Hach 8021	0,52	Trong khoảng 0,2- 1,0
4	Độ màu(*)	mg/l	TCVN 6185: 2015	3,80	15
5	Mùi- vị(*)	-	HDTN 04- 2019	Không có mùi, vị lạ	Không có mùi, vị lạ
6	Sắt	mg/l	Hach 8112	0,01	0,3
7	Amoni	mg/l	Hach 8155	0	0,3
8	Nitrat	mg/l	Hach 8039	1,05	2
9	Nitrit	mg/l	TCVN 6178:1996	0	0,05
10	Mangan	mg/l	Hach 8034	0,002	0,1
11	Chì	mg/l	Nội bộ	0	0,01
12	Đồng	mg/l	Hach 8506	KPH	1
13	Kẽm	mg/l	Hach 8009	0	2
14	Nhôm	mg/l	Hach 8012	KPH	0,2
15	Xyanua	mg/l	Nội bộ	0	0,05
16	Asen	mg/l	Nội bộ	0	0,01
17	Độ cứng	mg/l	TCVN 6224:1996	100	300
18	Clorua (Cl ⁻)	mg/l	TCVN 6194:1996	15,0	250 (hoặc 300)
19	Chỉ số pemanganat	mg/l	TCVN 6186:1996	0,15	2
20	Sunfat	mg/l	Hach 8051	5,0	250
21	Sunfua	mg/l	Nội bộ	0	0,05



VIỆT TRÌ

Ghi chú:

- Giới hạn theo QCVN: 01-1:2018/BYT
- Kết quả này chỉ có giá trị trên mẫu thử
- KPH: Không phát hiện (Nghĩa là dưới ngưỡng phát hiện của phương pháp)
- Không được trích sao một phần kết quả này nếu không được sự đồng ý của Công ty cổ phần cấp nước Phú Thọ
- Tên mẫu, tên khách hàng ghi theo yêu cầu của khách hàng
- Không nhận khiếu nại trong trường hợp không có mẫu lưu hoặc hết thời hạn lưu mẫu theo quy định
- Chỉ tiêu đánh dấu * là chỉ tiêu đã được công nhận phù hợp với ISO/IEC: 17025:2017

Việt Trì, ngày 19 tháng 02 năm 2022

**ĐẠI DIỆN
THỬ NGHIỆM VIÊN**

Đoàn Thuỳ Linh

**PHÓ PHÒNG
QUẢN LÝ CHẤT LƯỢNG NƯỚC**

Nguyễn Thị Tuyên

LÃNH ĐẠO DUYỆT



PHÓ TỔNG GIÁM ĐỐC
Nguyễn Nam Hải



CÔNG TY CỔ PHẦN CẤP NƯỚC PHÚ THỌ
PHÒNG QUẢN LÝ CHẤT LƯỢNG NƯỚC
 Địa chỉ: Số 8 – đường Trần Phú – Tân Dân – Việt Trì – Phú Thọ
 Tel: 02103846531 - 02103848064



Số: 229 /QLCL

PHIẾU KẾT QUẢ THỬ NGHIỆM
TEST REPORT

Tên khách hàng/ *Customer name*: Công ty cổ phần cấp nước Phú Thọ.
 Địa chỉ/ *Address*: Tân Dân, Việt Trì, Phú Thọ.
 Tên mẫu/ *Sample name*: Nước máy qua xử lý xi nghiệp cấp nước Yên Lập
 Tình trạng mẫu/ *Obvervation of sample*: Đựng trong chai nhựa, bảo quản nhiệt độ thường
 Số lượng mẫu/ *Quantity of sample*: 01 Mã số mẫu/ *Code of sample*: 01/14/02/22
 Ngày gửi mẫu/ *Send date of sample*: 14/02/2022 Ngày kiểm nghiệm/ *Check date*: 14- 19/02/2022
 Lưu mẫu/ *Save of sample*: Theo QĐ-01.

TT	Chỉ tiêu phân tích	Đơn vị	Phương pháp thử	Kết quả	QCVN: 01-1:2018/BYT
1	Độ đục(*)	NTU	TCVN 6184: 2008	0,27	2
2	pH(*)	-	TCVN 6492: 2011	7,48	Trong khoảng 6,0- 8,5
3	Clo dư(*)	mg/l	Hach 8021	0,50	Trong khoảng 0,2- 1,0
4	Độ màu(*)	mg/l	TCVN 6185: 2015	4,10	15
5	Mùi- vị(*)	-	HDTN 04- 2019	Không có mùi, vị lạ	Không có mùi, vị lạ
6	Sắt	mg/l	Hach 8112	0,02	0,3
7	Amoni	mg/l	Hach 8155	0,01	0,3
8	Nitrat	mg/l	Hach 8039	0,80	2
9	Nitrit	mg/l	TCVN 6178:1996	0	0,05
10	Mangan	mg/l	Hach 8034	0,002	0,1
11	Chì	mg/l	Nội bộ	0	0,01
12	Đồng	mg/l	Hach 8506	KPH	1
13	Kẽm	mg/l	Hach 8009	0	2
14	Nhôm	mg/l	Hach 8012	KPH	0,2
15	Xyanua	mg/l	Nội bộ	0	0,05
16	Asen	mg/l	Nội bộ	0	0,01
17	Độ cứng	mg/l	TCVN 6224:1996	60	300
18	Clorua (Cl ⁻)	mg/l	TCVN 6194:1996	15,0	250 (hoặc 300)
19	Chỉ số pemanganat	mg/l	TCVN 6186:1996	0,20	2
20	Sunfat	mg/l	Hach 8051	4,0	250
21	Sunfua	mg/l	Nội bộ	0	0,05



Ghi chú:

- Giới hạn theo QCVN: 01-1:2018/BYT
- Kết quả này chỉ có giá trị trên mẫu thử
- KPH: Không phát hiện (Nghĩa là dưới ngưỡng phát hiện của phương pháp)
- Không được trích sao một phần kết quả này nếu không được sự đồng ý của Công ty cổ phần cấp nước Phú Thọ
- Tên mẫu, tên khách hàng ghi theo yêu cầu của khách hàng
- Không nhận khiếu nại trong trường hợp không có mẫu lưu hoặc hết thời hạn lưu mẫu theo quy định
- Chỉ tiêu đánh dấu * là chỉ tiêu đã được công nhận phù hợp với ISO/IEC: 17025:2017

Việt Trì, ngày 19 tháng 02 năm 2022

**ĐẠI DIỆN
THỦ NGHIỆM VIÊN**

Đoàn Thuỳ Linh

**PHÓ PHÒNG
QUẢN LÝ CHẤT LƯỢNG NƯỚC** **LÃNH ĐẠO DUYỆT**

Nguyễn Thị Tuyền



PHÓ TỔNG GIÁM ĐỐC
Nguyễn Nam Hải



CÔNG TY CỔ PHẦN CẤP NƯỚC PHÚ THỌ
PHÒNG QUẢN LÝ CHẤT LƯỢNG NƯỚC
Địa chỉ: Số 8 – đường Trần Phú – Tân Dân – Việt Trì – Phú Thọ
Tel: 02103846531 - 02103848064



Số: 234/QLCL

PHIẾU KẾT QUẢ THỬ NGHIỆM
TEST REPORT

Tên khách hàng/ *Customer name*: Công ty cổ phần cấp nước Phú Thọ.
Địa chỉ/ *Address*: Tân Dân, Việt Trì, Phú Thọ.
Tên mẫu/ *Sample name*: Nước máy qua xử lý xí nghiệp nước Cẩm Khê
Tình trạng mẫu/ *Obvervation of sample*: Đựng trong chai nhựa, bảo quản nhiệt độ thường
Số lượng mẫu/ *Quantity of sample*: 01 Mã số mẫu/ *Code of sample*: 01/15/02/22
Ngày gửi mẫu/ *Send date of sample*: 15/02/2022 Ngày kiểm nghiệm/ *Check date*: 15-21/02/2022
Lưu mẫu/ *Save of sample*: Theo QĐ-01.

TT	Chỉ tiêu phân tích	Đơn vị	Phương pháp thử	Giới hạn theo QCVN 01-1:2018/BYT	Kết quả
1	Độ đục(*)	NTU	TCVN 6184: 2008	2	0,24
2	pH(*)	-	TCVN 6492: 2011	6,0- 8,5	7,45
3	Clo dư(*)	mg/l	Hach 8021	0,2- 1,0	0,54
4	Màu sắc(*)	TCU	TCVN 6185: 2015	15	4,00
5	Mùi- vị(*)	-	HDTN 04- 2019	Không có mùi vị lạ	Không có mùi vị lạ
6	Sắt(**)	mg/l	TCVN 6177:1996	0,3	0,03
7	Amoni(**)	mg/l	TQVYHLD&VSMT	0,3	0,07
8	Nitrat(**)	mg/l	TCVN 6180:1996	2	0,26
9	Nitrit(**)	mg/l	TCVN 6178:1996	0,05	0,03
10	Mangan(**)	mg/l	TCVN 6002:1995	0,1	0,01
11	Chì	mg/l	Nội bộ	0,01	0,00
12	Đồng	mg/l	Hach 8506	1	0,00
13	Kẽm	mg/l	Hach 8009	2	0,00
14	Nhôm	mg/l	Hach 8012	0,2	KPH
15	Xyanua	mg/l	Nội bộ	0,05	0,00
16	Asen(**)	mg/l	SMEWW 3113B	0,01	<0,001
17	Độ cứng(**)	mg/l	TCVN 6224:1996	300	52,00
18	Clorua (**)	mg/l	TCVN 6194:1996	250	9,92
19	Chỉ số pemanganat(**)	mg/l	TCVN 6186:1996	2	0,64
20	Sunfat(**)	mg/l	TCVN 6200:1996	250	13,45



ASIA-THO

1001 PAMV

TT	Chỉ tiêu phân tích	Đơn vị	Phương pháp thử	Giới hạn theo QCVN 01-1:2018/BYT	Kết quả
21	Sunfua	mg/l	Nội bộ	0,05	0,00
22	Clofoms(**)	CFU/100ml	TCVN 6187-1:2009	<3	KPH (<1CFU/100ml)
23	E.coli(**)	CFU/100ml	TCVN 6187-1:2009	<1	KPH (<1CFU/100ml)

Ghi chú:

- Giới hạn theo QCVN: 01-1:2018/BYT
- Kết quả này chỉ có giá trị trên mẫu thử
- KPH: Không phát hiện (Nghĩa là dưới ngưỡng phát hiện của phương pháp)
- Không được trích sao một phần kết quả này nếu không được sự đồng ý của Công ty cổ phần cấp nước Phú Thọ
- Tên mẫu, tên khách hàng ghi theo yêu cầu của khách hàng
- Không nhận khiếu nại trong trường hợp không có mẫu lưu hoặc hết thời hạn lưu mẫu theo quy định
- Chỉ tiêu đánh dấu (*) là chỉ tiêu đã được công nhận phù hợp với ISO/IEC: 17025:2017
- Chỉ tiêu đánh dấu (**) là chỉ tiêu gửi nhà thầu phụ.

Việt Trì, ngày 21 tháng 02 năm 2022

**ĐẠI DIỆN
THỬ NGHIỆM VIÊN**

Đoàn Thuỳ Linh

**PHÓ PHÒNG
QUẢN LÝ CHẤT LƯỢNG NƯỚC**

Nguyễn Thị Tuyên



LÃNH ĐẠO DUYỆT
PHÓ TỔNG GIÁM ĐỐC
Nguyễn Nam Hải



CÔNG TY CỔ PHẦN CẤP NƯỚC PHÚ THỌ
PHÒNG QUẢN LÝ CHẤT LƯỢNG NƯỚC
 Địa chỉ: Số 8 – đường Trần Phú – Tân Dân – Việt Trì – Phú Thọ
 Tel: 02103846531 - 02103848064



Số: 237/QLCL

PHIẾU KẾT QUẢ THỬ NGHIỆM
TEST REPORT

Tên khách hàng/ *Customer name*: Công ty cổ phần cấp nước Phú Thọ.
 Địa chỉ/ *Address*: Tân Dân, Việt Trì, Phú Thọ.
 Tên mẫu/ *Sample name*: Nước máy qua xử lý xí nghiệp nước Phú Thọ
 Tình trạng mẫu/ *Obvervation of sample*: Đựng trong chai nhựa, bảo quản nhiệt độ thường
 Số lượng mẫu/ *Quantity of sample*: 01 Mã số mẫu/ *Code of sample*: 04/15/02/22
 Ngày gửi mẫu/ *Send date of sample*: 15/02/2022 Ngày kiểm nghiệm/ *Check date*: 15-21/02/2022
 Lưu mẫu/ *Save of sample*: Theo QĐ-01.

TT	Chỉ tiêu phân tích	Đơn vị	Phương pháp thử	Giới hạn theo QCVN 01-1:2018/BYT	Kết quả
1	Độ đục(*)	NTU	TCVN 6184: 2008	2	0,28
2	pH(*)	-	TCVN 6492: 2011	6,0- 8,5	7,60
3	Clo dư(*)	mg/l	Hach 8021	0,2- 1,0	0,50
4	Màu sắc(*)	TCU	TCVN 6185: 2015	15	4,02
5	Mùi- vị(*)	-	HDTN 04- 2019	Không có mùi vị lạ	Không có mùi vị lạ
6	Sắt(**)	mg/l	TCVN 6177:1996	0,3	0,05
7	Amoni(**)	mg/l	TQVYHLĐ&VSMT	0,3	0,07
8	Nitrat(**)	mg/l	TCVN 6180:1996	2	0,26
9	Nitrit(**)	mg/l	TCVN 6178:1996	0,05	0,03
10	Mangan(**)	mg/l	TCVN 6002:1995	0,1	0,01
11	Chì	mg/l	Nội bộ	0,01	0,00
12	Đồng	mg/l	Hach 8506	1	0,00
13	Kẽm	mg/l	Hach 8009	2	0,00
14	Nhôm	mg/l	Hach 8012	0,2	KPH
15	Xyanua	mg/l	Nội bộ	0,05	0,00
16	Asen(**)	mg/l	SMEWW 3113B	0,01	<0,001
17	Độ cứng(**)	mg/l	TCVN 6224:1996	300	53,00
18	Clorua (**)	mg/l	TCVN 6194:1996	250	9,56
19	Chỉ số pemanganat(**)	mg/l	TCVN 6186:1996	2	0,64
20	Sunfat(**)	mg/l	TCVN 6200:1996	250	13,62



ARM-064

TT	Chỉ tiêu phân tích	Đơn vị	Phương pháp thử	Giới hạn theo QCVN 01-1:2018/BYT	Kết quả
21	Sunfua	mg/l	Nội bộ	0,05	0,00
22	Clofoms(**)	CFU/100ml	TCVN 6187-1:2009	<3	KPH (<1CFU/100ml)
23	E.coli(**)	CFU/100ml	TCVN 6187-1:2009	<1	KPH (<1CFU/100ml)

Ghi chú:

- Giới hạn theo QCVN: 01-1:2018/BYT
- Kết quả này chỉ có giá trị trên mẫu thử
- KPH: Không phát hiện (Nghĩa là dưới ngưỡng phát hiện của phương pháp)
- Không được trích sao một phần kết quả này nếu không được sự đồng ý của Công ty cổ phần cấp nước Phú Thọ
- Tên mẫu, tên khách hàng ghi theo yêu cầu của khách hàng
- Không nhận khiếu nại trong trường hợp không có mẫu lưu hoặc hết thời hạn lưu mẫu theo quy định
- Chỉ tiêu đánh dấu (*) là chỉ tiêu đã được công nhận phù hợp với ISO/IEC: 17025:2017
- Chỉ tiêu đánh dấu (**) là chỉ tiêu gửi nhà thầu phụ.

Việt Trì, ngày 21 tháng 02 năm 2022

**ĐẠI DIỆN
THỬ NGHIỆM VIÊN****Đoàn Thuỳ Linh****PHÓ PHÒNG
QUẢN LÝ CHẤT LƯỢNG NƯỚC****Nguyễn Thị Tuyền****LÃNH ĐẠO DUYỆT****PHÓ TỔNG GIÁM ĐỐC**
Nguyễn Nam Hải



CÔNG TY CỔ PHẦN CẤP NƯỚC PHÚ THỌ
PHÒNG QUẢN LÝ CHẤT LƯỢNG NƯỚC
 Địa chỉ: Số 8 – đường Trần Phú – Tân Dân – Việt Trì – Phú Thọ
 Tel: 02103846531 - 02103848064



Số: 242 /QLCL

PHIẾU KẾT QUẢ THỬ NGHIỆM
TEST REPORT

Tên khách hàng/ *Customer name*: Công ty cổ phần cấp nước Phú Thọ.
 Địa chỉ/ *Address*: Tân Dân, Việt Trì, Phú Thọ.
 Tên mẫu/ *Sample name*: Nước máy qua xử lý xí nghiệp cấp nước Yên Lập
 Tình trạng mẫu/ *Obvervation of sample*: Đựng trong chai nhựa, bảo quản nhiệt độ thường
 Số lượng mẫu/ *Quantity of sample*: 01 Mã số mẫu/ *Code of sample*: 01/14/03/22
 Ngày gửi mẫu/ *Send date of sample*: 14/03/2022 Ngày kiểm nghiệm/ *Check date*: 14- 19/03/2022
 Lưu mẫu/ *Save of sample*: Theo QĐ-01.

TT	Chỉ tiêu phân tích	Đơn vị	Phương pháp thử	Kết quả	QCVN: 01-1:2018/BYT
1	Độ đục(*)	NTU	TCVN 6184: 2008	0,28	2
2	pH(*)	-	TCVN 6492: 2011	7,54	Trong khoảng 6,0- 8,5
3	Clo dư(*)	mg/l	Hach 8021	0,50	Trong khoảng 0,2- 1,0
4	Độ màu(*)	mg/l	TCVN 6185: 2015	4,00	15
5	Mùi- vị(*)	-	HDTN 04- 2019	Không có mùi, vị lạ	Không có mùi, vị lạ
6	Sắt	mg/l	Hach 8112	0,02	0,3
7	Amoni	mg/l	Hach 8155	0,01	0,3
8	Nitrat	mg/l	Hach 8039	0,80	2
9	Nitrit	mg/l	TCVN 6178:1996	0	0,05
10	Mangan	mg/l	Hach 8034	0,001	0,1
11	Chì	mg/l	Nội bộ	0	0,01
12	Đồng	mg/l	Hach 8506	KPH	1
13	Kẽm	mg/l	Hach 8009	0	2
14	Nhôm	mg/l	Hach 8012	KPH	0,2
15	Xyanua	mg/l	Nội bộ	0	0,05
16	Asen	mg/l	Nội bộ	0	0,01
17	Độ cứng	mg/l	TCVN 6224:1996	60	300
18	Clorua (Cl ⁻)	mg/l	TCVN 6194:1996	15,5	250 (hoặc 300)
19	Chỉ số pemanganat	mg/l	TCVN 6186:1996	0,22	2
20	Sunfat	mg/l	Hach 8051	4,0	250
21	Sunfua	mg/l	Nội bộ	0	0,05



ARM-3E4

Ghi chú:

- Giới hạn theo QCVN: 01-1:2018/BYT
- Kết quả này chỉ có giá trị trên mẫu thử
- KPH: Không phát hiện (Nghĩa là dưới ngưỡng phát hiện của phương pháp)
- Không được trích sao một phần kết quả này nếu không được sự đồng ý của Công ty cổ phần cấp nước Phú Thọ
- Tên mẫu, tên khách hàng ghi theo yêu cầu của khách hàng
- Không nhận khiếu nại trong trường hợp không có mẫu lưu hoặc hết thời hạn lưu mẫu theo quy định
- Chỉ tiêu đánh dấu * là chỉ tiêu đã được công nhận phù hợp với ISO/IEC: 17025:2017

Việt Trì, ngày 19 tháng 03 năm 2022

**ĐẠI DIỆN
THỬ NGHIỆM VIÊN**

Đoàn Thuý Linh

**PHÓ PHÒNG
QUẢN LÝ CHẤT LƯỢNG NƯỚC**

Nguyễn Thị Tuyền



PHÓ TỔNG GIÁM ĐỐC
Nguyễn Nam Hải