



CÔNG TY CỔ PHẦN CẤP NƯỚC PHÚ THỌ
PHÒNG QUẢN LÝ CHẤT LƯỢNG NƯỚC
Địa chỉ: Số 8 - đường Trần Phú - Tân Dân - Việt Trì - Phú Thọ
Tel: 02103846531 - 02103848064



VILAS 1301

Số: 325 /QLCL

PHIẾU KẾT QUẢ THỬ NGHIỆM
TEST REPORT

Tên khách hàng/ *Customer name*: Công ty cổ phần cấp nước Phú Thọ.
Địa chỉ/ *Address*: Tân Dân, Việt Trì, Phú Thọ.
Tên mẫu/ *Sample name*: Nước máy qua xử lý xí nghiệp cấp nước Tân Sơn
Tình trạng mẫu/ *Observation of sample*: Đựng trong chai nhựa, bảo quản nhiệt độ thường
Số lượng mẫu/ *Quantity of sample*: 01 Mã số mẫu/ *Code of sample*: 01/14/09/22
Ngày gửi mẫu/ *Send date of sample*: 14/09/2022 Ngày kiểm nghiệm/ *Check date*: 14- 20/09/2022
Lưu mẫu/ *Save of sample*: Theo QĐ-01.

TT	Chỉ tiêu phân tích	Đơn vị	Phương pháp thử	Kết quả	QCVN: 01-1:2018/BYT
1	Độ đục(*)	NTU	TCVN 6184: 2008	0,28	2
2	pH(*)	-	TCVN 6492: 2011	7,60	Trong khoảng 6,0- 8,5
3	Clo dư(*)	mg/l	Hach 8021	0,58	Trong khoảng 0,2- 1,0
4	Độ màu(*)	mg/l	TCVN 6185: 2015	4,50	15
5	Mùi- vị(*)	-	HDTN 04- 2019	Không có mùi, vị lạ	Không có mùi, vị lạ
6	Sắt	mg/l	Hach 8112	0,02	0,3
7	Amoni	mg/l	Hach 8155	0	0,3
8	Nitrat	mg/l	Hach 8039	0,72	2
9	Nitrit	mg/l	TCVN 6178:1996	0	0,05
10	Mangan	mg/l	Hach 8034	0,002	0,1
11	Chì	mg/l	Nội bộ	0	0,01
12	Đồng	mg/l	Hach 8506	KPH	1
13	Kẽm	mg/l	Hach 8009	0	2
14	Nhôm	mg/l	Hach 8012	KPH	0,2
15	Xyanua	mg/l	Nội bộ	0	0,05
16	Asen	mg/l	Nội bộ	0	0,01
17	Độ cứng	mg/l	TCVN 6224:1996	70	300
18	Clorua (Cl ⁻)	mg/l	TCVN 6194:1996	14,0	250 (hoặc 300)
19	Chỉ số pemanganat	mg/l	TCVN 6186:1996	0,30	2
20	Sunfat	mg/l	Hach 8051	4,0	250
21	Sunfua	mg/l	Nội bộ	0	0,05



Ghi chú:

- Giới hạn theo QCVN: 01-1:2018/BYT
- Kết quả này chỉ có giá trị trên mẫu thử
- KPH: Không phát hiện (Nghĩa là dưới ngưỡng phát hiện của phương pháp)
- Không được trích sao một phần kết quả này nếu không được sự đồng ý của Công ty cổ phần cấp nước Phú Thọ
- Tên mẫu, tên khách hàng ghi theo yêu cầu của khách hàng
- Không nhận khiếu nại trong trường hợp không có mẫu lưu hoặc hết thời hạn lưu mẫu theo quy định
- Chỉ tiêu đánh dấu * là chỉ tiêu đã được công nhận phù hợp với ISO/IEC: 17025:2017

Việt Trì, ngày 20 tháng 09 năm 2022

**ĐẠI DIỆN
THỦ NGHIỆP VIÊN**

Đoàn Thuỳ Linh

**PHÓ PHÒNG
QUẢN LÝ CHẤT LƯỢNG NƯỚC**

Nguyễn Thị Tuyền



LÀNH ĐẠO DUYỆT

PHÓ TỔNG GIÁM ĐỐC
Nguyễn Nam Hải



CÔNG TY CỔ PHẦN CẤP NƯỚC PHÚ THỌ
PHÒNG QUẢN LÝ CHẤT LƯỢNG NƯỚC
 Địa chỉ: Số 8 – đường Trần Phú – Tân Dân – Việt Trì – Phú Thọ
 Tel: 02103846531 - 02103848064



Số: 326 /QLCL

PHIẾU KẾT QUẢ THỬ NGHIỆM
TEST REPORT

Tên khách hàng/ *Customer name*: Công ty cổ phần cấp nước Phú Thọ.
 Địa chỉ/ *Address*: Tân Dân, Việt Trì, Phú Thọ.
 Tên mẫu/ *Sample name*: Nước máy qua xử lý xí nghiệp cấp nước Thanh Ba
 Tình trạng mẫu/ *Obvervation of sample*: Đựng trong chai nhựa, bảo quản nhiệt độ thường
 Số lượng mẫu/ *Quantity of sample*: 01 Mã số mẫu/ *Code of sample*: 02/14/09/22
 Ngày gửi mẫu/ *Send date of sample*: 14/09/2022 Ngày kiểm nghiệm/ *Check date*: 14- 20/09/2022
 Lưu mẫu/ *Save of sample*: Theo QĐ-01.

TT	Chỉ tiêu phân tích	Đơn vị	Phương pháp thử	Kết quả	QCVN: 01-1:2018/BYT
1	Độ đục(*)	NTU	TCVN 6184: 2008	0,24	2
2	pH(*)	-	TCVN 6492: 2011	7,58	Trong khoảng 6,0- 8,5
3	Clo dư(*)	mg/l	Hach 8021	0,55	Trong khoảng 0,2- 1,0
4	Độ màu(*)	mg/l	TCVN 6185: 2015	5,00	15
5	Mùi- vị(*)	-	HDTN 04- 2019	Không có mùi, vị lạ	Không có mùi, vị lạ
6	Sắt	mg/l	Hach 8112	0,01	0,3
7	Amoni	mg/l	Hach 8155	0	0,3
8	Nitrat	mg/l	Hach 8039	0,75	2
9	Nitrit	mg/l	TCVN 6178:1996	0	0,05
10	Mangan	mg/l	Hach 8034	0,002	0,1
11	Chì	mg/l	Nội bộ	0	0,01
12	Đồng	mg/l	Hach 8506	KPH	1
13	Kẽm	mg/l	Hach 8009	0	2
14	Nhôm	mg/l	Hach 8012	KPH	0,2
15	Xyanua	mg/l	Nội bộ	0	0,05
16	Asen	mg/l	Nội bộ	0	0,01
17	Độ cứng	mg/l	TCVN 6224:1996	110	300
18	Clorua (Cl ⁻)	mg/l	TCVN 6194:1996	15,0	250 (hoặc 300)
19	Chỉ số pemanganat	mg/l	TCVN 6186:1996	0,20	2
20	Sunfat	mg/l	Hach 8051	5,0	250
21	Sunfua	mg/l	Nội bộ	0	0,05



Ghi chú:

- Giới hạn theo QCVN: 01-1:2018/BYT
- Kết quả này chỉ có giá trị trên mẫu thử
- KPH: Không phát hiện (Nghĩa là dưới ngưỡng phát hiện của phương pháp)
- Không được trích sao một phần kết quả này nếu không được sự đồng ý của Công ty cổ phần cấp nước Phú Thọ
- Tên mẫu, tên khách hàng ghi theo yêu cầu của khách hàng
- Không nhận khiếu nại trong trường hợp không có mẫu lưu hoặc hết thời hạn lưu mẫu theo quy định
- Chỉ tiêu đánh dấu * là chỉ tiêu đã được công nhận phù hợp với ISO/IEC: 17025:2017

Việt Trì, ngày 20 tháng 09 năm 2022

**ĐẠI DIỆN
THỬ NGHIỆM VIÊN**

Đoàn Thủy Linh

**PHÓ PHÒNG
QUẢN LÝ CHẤT LƯỢNG NƯỚC**

Nguyễn Thị Tuyền



PHÓ TỔNG GIÁM ĐỐC
Nguyễn Nam Hải



CÔNG TY CỔ PHẦN CẤP NƯỚC PHÚ THỌ
PHÒNG QUẢN LÝ CHẤT LƯỢNG NƯỚC
Địa chỉ: Số 8 – đường Trần Phú – Tân Dân – Việt Trì – Phú Thọ
Tel: 02103846531 - 02103848064



Số: 327 /QLCL

PHIẾU KẾT QUẢ THỬ NGHIỆM
TEST REPORT

Tên khách hàng/ *Customer name*: Công ty cổ phần cấp nước Phú Thọ.
Địa chỉ/ *Address*: Tân Dân, Việt Trì, Phú Thọ.
Tên mẫu/ *Sample name*: Nước máy qua xử lý xí nghiệp cấp nước Trung Nghĩa
Tình trạng mẫu/ *Observation of sample*: Đựng trong chai nhựa, bảo quản nhiệt độ thường
Số lượng mẫu/ *Quantity of sample*: 01 Mã số mẫu/ *Code of sample*: 03/14/09/22
Ngày gửi mẫu/ *Send date of sample*: 14/09/2022 Ngày kiểm nghiệm/ *Check date*: 14- 20/09/2022
Lưu mẫu/ *Save of sample*: Theo QĐ-01.

TT	Chỉ tiêu phân tích	Đơn vị	Phương pháp thử	Kết quả	QCVN: 01-1:2018/BYT
1	Độ đục(*)	NTU	TCVN 6184: 2008	0,25	2
2	pH(*)	-	TCVN 6492: 2011	7,50	Trong khoảng 6,0- 8,5
3	Clo dư(*)	mg/l	Hach 8021	0,56	Trong khoảng 0,2- 1,0
4	Độ màu(*)	mg/l	TCVN 6185: 2015	4,80	15
5	Mùi- vị(*)	-	HDTN 04- 2019	Không có mùi, vị lạ	Không có mùi, vị lạ
6	Sắt	mg/l	Hach 8112	0,01	0,3
7	Amoni	mg/l	Hach 8155	0	0,3
8	Nitrat	mg/l	Hach 8039	0,80	2
9	Nitrit	mg/l	TCVN 6178:1996	0	0,05
10	Mangan	mg/l	Hach 8034	0,002	0,1
11	Chì	mg/l	Nội bộ	0	0,01
12	Đồng	mg/l	Hach 8506	KPH	1
13	Kẽm	mg/l	Hach 8009	0	2
14	Nhôm	mg/l	Hach 8012	KPH	0,2
15	Xyanua	mg/l	Nội bộ	0	0,05
16	Asen	mg/l	Nội bộ	0	0,01
17	Độ cứng	mg/l	TCVN 6224:1996	80	300
18	Clorua (Cl ⁻)	mg/l	TCVN 6194:1996	14,2	250 (hoặc 300)
19	Chỉ số pemanganat	mg/l	TCVN 6186:1996	0,22	2
20	Sunfat	mg/l	Hach 8051	4,0	250
21	Sunfua	mg/l	Nội bộ	0	0,05



Ghi chú:

- Giới hạn theo QCVN: 01-1:2018/BYT
- Kết quả này chỉ có giá trị trên mẫu thử
- KPH: Không phát hiện (Nghĩa là dưới ngưỡng phát hiện của phương pháp)
- Không được trích sao một phần kết quả này nếu không được sự đồng ý của Công ty cổ phần cấp nước Phú Thọ
- Tên mẫu, tên khách hàng ghi theo yêu cầu của khách hàng
- Không nhận khiếu nại trong trường hợp không có mẫu lưu hoặc hết thời hạn lưu mẫu theo quy định
- Chỉ tiêu đánh dấu * là chỉ tiêu đã được công nhận phù hợp với ISO/IEC: 17025:2017

Việt Trì, ngày 20 tháng 09 năm 2022

**ĐẠI DIỆN
THỬ NGHIỆM VIÊN**

Đoàn Thủy Linh

**PHÓ PHÒNG
QUẢN LÝ CHẤT LƯỢNG NƯỚC**

Nguyễn Thị Tuyền

LÃNH ĐẠO DUYỆT



PHÓ TỔNG GIÁM ĐỐC
Nguyễn Nam Hải



CÔNG TY CỔ PHẦN CẤP NƯỚC PHÚ THỌ
PHÒNG QUẢN LÝ CHẤT LƯỢNG NƯỚC
Địa chỉ: Số 8 – đường Trần Phú – Tân Dân – Việt Trì – Phú Thọ
Tel: 02103846531 - 02103848064



Số: 328 /QLCL

PHIẾU KẾT QUẢ THỬ NGHIỆM
TEST REPORT

Tên khách hàng/ *Customer name*: Công ty cổ phần cấp nước Phú Thọ.
Địa chỉ/ *Address*: Tân Dân, Việt Trì, Phú Thọ.
Tên mẫu/ *Sample name*: Nước máy qua xử lý xí nghiệp cấp nước Yên Lập
Tình trạng mẫu/ *Observation of sample*: Đựng trong chai nhựa, bảo quản nhiệt độ thường
Số lượng mẫu/ *Quantity of sample*: 01 Mã số mẫu/ *Code of sample*: 04/14/09/22
Ngày gửi mẫu/ *Send date of sample*: 14/09/2022 Ngày kiểm nghiệm/ *Check date*: 14- 20/09/2022
Lưu mẫu/ *Save of sample*: Theo QĐ-01.

TT	Chỉ tiêu phân tích	Đơn vị	Phương pháp thử	Kết quả	QCVN: 01-1:2018/BYT
1	Độ đục(*)	NTU	TCVN 6184: 2008	0,32	2
2	pH(*)	-	TCVN 6492: 2011	7,40	Trong khoảng 6,0- 8,5
3	Clo dư(*)	mg/l	Hach 8021	0,60	Trong khoảng 0,2- 1,0
4	Độ màu(*)	mg/l	TCVN 6185: 2015	5,10	15
5	Mùi- vị(*)	-	HDTN 04- 2019	Không có mùi, vị lạ	Không có mùi, vị lạ
6	Sắt	mg/l	Hach 8112	0,02	0,3
7	Amoni	mg/l	Hach 8155	0	0,3
8	Nitrat	mg/l	Hach 8039	0,65	2
9	Nitrit	mg/l	TCVN 6178:1996	0	0,05
10	Mangan	mg/l	Hach 8034	0,001	0,1
11	Chi	mg/l	Nội bộ	0	0,01
12	Đồng	mg/l	Hach 8506	KPH	1
13	Kẽm	mg/l	Hach 8009	0	2
14	Nhôm	mg/l	Hach 8012	KPH	0,2
15	Xyanua	mg/l	Nội bộ	0	0,05
16	Asen	mg/l	Nội bộ	0	0,01
17	Độ cứng	mg/l	TCVN 6224:1996	70	300
18	Clorua (Cl ⁻)	mg/l	TCVN 6194:1996	14,0	250 (hoặc 300)
19	Chỉ số pemanganat	mg/l	TCVN 6186:1996	0,30	2
20	Sunfat	mg/l	Hach 8051	4,0	250
21	Sunfua	mg/l	Nội bộ	0	0,05

